

Glyngøre Fjernvarmeværk

Fjernvarmedeklaration 2023

Brændselsfordeling i procent



Samlet andel vedvarende energi inkl. el:	81,1%
--	-------

Miljødeklaration:

Emissioner til luften	Fjernvarme pr. GJ		Fjernvarme pr. kWh	
Udledning af CO ₂ (Drivhusgas)	40,5	kg/GJ	145,6	g/kWh
Udledning af CH ₄ (Drivhusgas)	10,3	g/GJ	37,1	mg/kWh
Udledning af N ₂ O (Drivhusgas)	0,7	g/GJ	2,6	mg/kWh
CO₂-ækvivalenter i alt	40,9	kg/GJ	147,3	g/kWh
Udledning af SO ₂	0,5	g/GJ	1,8	mg/kWh
Udledning af Nox	14,7	g/GJ	52,9	mg/kWh
Inddata periode: 01.01.2023-31.12.2023				

Kontaktoplysninger:

Selskab	Glyngøre Fjernvarmeværk
CVR-nr.	57762918
Adresse	Durupvej 22, 7870 Roslev
Telefon	97 59 22 00
Mail	post@glyngoere-fjernvarme.dk

Udarbejdet af:

JPH ENERGI A/S Rådgivende ingeniørfirma

Slotsgade 88
9330 Dronninglund
Telefon 98 84 11 55
E-mail: jph@jph.dk

Danmarksvej 30 H1
8660 Skanderborg
Telefon 75 85 95 40
E-mail: skanderborg@jph.dk



Varmevirkningsgradmetode 200%

Rangering iht. Energistyrelsens rangeringsmodel

Værkets rangering**Gul****Rangeringsmodellens grænseværdier**

Lavere CO2e-udledning end luft-vand varmepumpe

Lavere CO2e-udledning end et gasfyr

Højere CO2e-udledning end et gasfyr

Rangeringsmodellen:**DK1**

58 kg CO2-eq/GJ

14 kg CO2-eq/GJ