

Glyngøre Fjernvarmeværk

Fjernvarmedeklaration 2024

Brændselsfordeling i procent



Samlet andel vedvarende energi inkl. el:

86,6%

Miljødeklaration:

Emissioner til luften	Fjernvarme pr. GJ	Fjernvarme pr. kWh
Udledning af CO ₂ (Drivhusgas)	19,3 kg/GJ	69,6 g/kWh
Udledning af CH ₄ (Drivhusgas)	0,4 g/GJ	1,4 mg/kWh
Udledning af N ₂ O (Drivhusgas)	0,3 g/GJ	1,2 mg/kWh
CO₂-ækvivalenter i alt	19,4 kg/GJ	70,0 g/kWh
Udledning af SO ₂	0,1 g/GJ	0,5 mg/kWh
Udledning af Nox	11,6 g/GJ	41,6 mg/kWh
Inddata periode: 01.01.2024-31.12.2024		

Kontaktoplysninger:

Selskab	Glyngøre Fjernvarmeværk
CVR-nr.	57762918
Adresse	Durupvej 22, 7870 Roslev
Telefon	97592200
Mail	post@glyngoere-fjernvarme.dk

Udarbejdet af:

JPH ENERGI A/S Rådgivende ingeniørfirma

Slotsgade 88
9330 Dronninglund
Telefon 98 84 11 55
E-mail: jph@jph.dk

Danmarksvej 30 H1
8660 Skanderborg
Telefon 75 85 95 40
E-mail: skanderborg@jph.dk



Rangering iht. Energistyrelsens rangeringsmodel

Værkets rangering

Gul

Rangeringsmodellens grænseværdier

	Lavere CO ₂ e-udledning end luft-vand varmepumpe
	Lavere CO ₂ e-udledning end et gasfyr
	Højere CO ₂ e-udledning end et gasfyr

Rangeringsmodellen:

DK2

